

INFORMACJA

dla Wykonawców

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Modernizacja Domu Kultury w Jędrzejowie do pełnienia funkcji nowoczesnego
Centrum Kultury”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z uwagi na brak możliwości współpracy zaprojektowanej jednostki zewnętrznej RXYQ22P7W1B z chłodnicą freonową centrali wentylacyjnej VS-100-R-S/PHC/S, wprowadza się nowy agregat chłodniczy. **Nowa jednostka jest to agregat chłodniczy CLINT typ MHA182.**

Przypominam, że wszelkie użyte w SIWZ, nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informacje uściślającą, wiążącą dla wykonawcy. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią minimalne parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.

W związku z modyfikacją zapisów SIWZ zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert na dzień 26.03.2009 r. godzina składania i otwarcia ofert pozostaje nie zmieniona.