Fundusze Europejskie Program Regionalny | Rzeczpospolita Polska | Województwo Świętokrzyskie | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

GMINA JĘDRZEJÓW
ul. 11 Listopada 33a
28-300 JĘDRZEJÓW
Regon 291009774
NIP 656-22-13-098

Jędrzejów 10.02.2020 r.

Znak sprawy: RIZP.271.3.2020

dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego i urządzeń z nim związanych przy Szkole Podstawowej w Rakowie wraz z oświetleniem boiska" ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.01.2020 r. pod nr 507917-N-2020**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1. Proszę o potwierdzenie kolorystyki boiska. W dokumencie STWIOR wskazany jest szereg kolorów:
- boisko do piłki ręcznej: pole gry RAL 6038; pola bramkowe RAL 6037; linie RAL 9003,
- boisko do koszykówki: pole gry RAL 5024; pole rzutów wolnych RAL 5023; linie RAL 7043,
- boisko do siatkówki: pole gry RAL 4010; linie RAL 5018,
- boisko do tenisa: pole gry pojedynczej RAL 1014; poszerzenie do gry deblowej RAL 1018; linie RAL 6027,
- pole bezpieczeństwa RAL 2009,

Tak skomplikowana kolorystyka znacznie podnosi koszt wykonania nawierzchni poliuretanowej. Ponadto pola do różnych gier wytycza się zróżnicowaną kolorystyką linii, a nie wprowadzeniem kilku kolorów nawierzchni poliuretanowych. Aby czytelność boiska została zachowana najczęściej stosuje się 2 kolory i zazwyczaj jest to kolor ceglasty i zielony. Czy Zamawiający zmieni swoje wymagania w tym zakresie?

Odpowiedź 1.
Zamawiający zmienia wymagania w zakresie kolorystyki boiska. Szczegóły na załączonym zmienionym rysunku Z2 *„Boisko wielofunkcyjne - rysunek zbiorczy (nowy zmieniony)"* i w STWiOR - roboty budowlane, elektryczne, monitoring, odwodnienie (nowa zmieniona) – rozdział pn. SST4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH „NAWIERZCHNIE".

Pytanie 2. Obrzeża wokół bieżni - wg przedmiaru robót obrzeża mają być betonowe -wg rysunku z4 powinny być obrzeża elastyczne - proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 2.
Należy wykonać według rysunku z4 i do wyceny przyjąć obrzeża elastyczne.

Pytanie 3. Proszę o wyjaśnienie grubości warstwy ET pod boiskiem-wg przedmiaru 35 mm, wg rysunku z5-30 mm. Jaka grubość jest prawidłowa?

Odpowiedź 3.

Należy wykonać według rysunku z5 i do wyceny przyjąć grubość warstwy ET 30 mm.

Pytanie 4. W opisie technicznym przy opisie nawierzchni Zamawiający przywołuje jako przykład nazwę nawierzchni konkretnego producenta-Conipur. Proszę o potwierdzenie, że przytaczając taki przykład Zamawiający wskazuje technologię wykonania nawierzchni, a nie wymaga konkretnych parametrów tej nawierzchni, którymi charakteryzuje się jeden konkretny producent. Byłoby to niezgodne z prawem zamówień publicznych, ograniczałoby znacznie konkurencyjność ofert, a także naraziłoby Zamawiającego dyktat cenowy jednego producenta. Proszę o potwierdzenie, ze nawierzchnia, która ma być wykonana na obiekcie (w wymaganej przez Zamawiającego technologii) powinna mieć atest PZH, potwierdzenie zgodności z normą europejską PN-EN14877 (zgodność z tą normą potwierdza możliwość zastosowania nawierzchni, a także gwarantuje jej jakość).

Odpowiedź 4.

Zamawiający nie preferuje żadnego producenta – nazwa została użyta jedynie w celu przywołania przykładowej technologii – opis skorygowano i zmieniono. Szczegóły w załączonym zmienionym pliku *„opis boisko Raków roboty budowlane (zmiana)"*.
Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni w innej technologii np. jako jednowarstwowej pod warunkiem, że będzie posiadała atest PZH i spełniała normę PN EN 14877:2014.

Pytanie 5. Czy Zamawiający dysponuje rysunkami, fotografiami trybun, które należy wykonać? Proszę o bliższe informacje dot. trybun.- wymiary itp.

Odpowiedź 5.

Załącza się przykładowy poglądowy rysunek trybun z wymiarami. Szczegóły dotyczące rozwiązań materiałowych zawarte są w STWiOR – rozdział pn. SST7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYPOSAŻENIE BOISKA.

Pytanie 6. Prosimy o załączenie szczegółowego zestawienia monitoringu wraz z parametrami kamer oraz informacją

Odpowiedź 6.

Szczegóły dotyczące monitoringu zawarte zostały w STWiOR – rozdział SST 5 OŚWIETLENIE BOISKA I MONITORING w punkcie 2. Materiały ppkt. 2.8, 2.9, 2.10. Lokalizacja kamer na narożniku budynku od strony boiska (widok na wejście na boisko) oraz na słupach 2 i 3 (oznaczenie wg zmienionego rysunku Z1 *„Zagospodarowanie terenu (nowy zmieniony)"*.

Pytanie 7. Ze względu na rozbieżności występujące pomiędzy określeniem typu nawierzchni prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga nawierzchni typu natrysk (grubość całkowita nawierzchni ok. 13 mm) składającej się z warstwy:

- warstwa nośna: mata z granulatu gumowego SBR połączonej lepiszczem poliuretanowym, układana maszynowo – grubość ok. 10-11 mm
- warstwa użytkowa: system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM (natrysk), grubość ok 2-3 mm

Czy nawierzchni typu EPDM jednowarstwowej wykonanej z granulatu EPDM o łącznej grubości 13 mm?

Zaznaczmy, ze nawierzchnia typu natrysk jest z powodzeniem stosowana na obiektach wielofunkcyjnych. Dopuszczenie w/w nawierzchni zapewni Zamawiającemu jej dobrą jakość oraz trwałość w użytkowaniu a jednocześnie zapewni obniżenie kosztów zamówienia o ok. 30%. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie nawierzchni typu natrysk, której parametry są zgodne z normą PN EN 14877:2014

Odpowiedź 7.

Nawierzchnię należy wykonać zgodnie ze STWiOR - roboty budowlane, elektryczne, monitoring, odwodnienie (nowa zmieniona) – rozdział pn. SST4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH „NAWIERZCHNIE".

Pytanie 8. Zamawiający opisując wymagana nawierzchnię podaje nazwę nawierzchni od konkretnego producenta, co narusza zasady udzielania zamówień publicznych w zakresie równego traktowania potencjalnych wykonawców i uczciwej konkurencji.

Określenie wymagań dotyczących zamawianych produktów musi odnosić się do obiektywnie istniejących norm, do których mogą stosować się wszyscy producenci systemów nawierzchni pu. W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę i dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych zamawianego typu, posiadające parametry zgodne z norma PN EN 14877Ł2014.

Odpowiedź 8.

Patrz odpowiedź 4.

Pytanie 9. Proszę o dopuszczenie wykonania nawierzchni poliuretanowej w standardowych, najtańszych kolorach, jakimi są czerwono-ceglasty i zielony. Zaprojektowane kolory są bardzo drogie, są w różnych odcieniach danego koloru i nie sprawdza się na tego typu nawierzchni.

Odpowiedź 9.

Patrz odpowiedź 1.

Pytanie 10. Czy należy wycenić tez piłki do piłki ręcznej? Ile sztuk? Jaki rozmiar?

Odpowiedź 10.

Tak. Należy wycenić 1 piłkę do piłki ręcznej w rozmiarze 1.

Pytanie 11. Czy Zamawiający potwierdza ,ze należy wycenić 1 komplet słupków do siatkówki z możliwością gry w tenisa, i badmintona? Czy należy wycenić po 1 komplecie do siatkówki, tenisa i do badmintona.?

Odpowiedź 11.

Tak. Należy wycenić 1 komplet z możliwością montażu siatek na różnych wysokościach.

Szczegóły zawarte są w STWiOR – rozdział pn. SST7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYPOSAŻENIE BOISKA.

Pytanie 12. Proszę o potwierdzenie, że trybun 2-rzedowych ma być 4 sztuki, każde po 20 miejsc.
Odpowiedź 12.
Potwierdzamy.

Pytanie 13. Proszę o potwierdzenie ,ze Zamawiający oczekuje wykonania nawierzchni poliuretanowej w technologii natrysk (11 mm+2 mm) na ET gr 35 mm?
Odpowiedź 13.
Patrz odpowiedź 3 i odpowiedź 4.

Pytanie 14. Czy Zamawiający dopuści wykonanie bieżni w technologii takiej samej jak boisko wielofunkcyjne?
Odpowiedź 14.
Zamawiający dopuszcza wykonanie bieżni w technologii takiej samej jak boisko.

BURMISTRZ
mgr Marcin Piszczek