

Jędrzejów 07.12.2020 r.

Znak sprawy: RIZP.271.14.2020

dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę dróg gminnych w ciągu ulic: 11 Listopada, R. Dmowskiego i Parkowej w Jędrzejowie wraz z budową ronda na skrzyżowaniu tych ulic” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.11.2020 r. pod nr 615608-N-2020**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pyt. 1. Prosimy o podanie wymiarów i rodzaju płytek z wykończeniem guzowym.

Odp. 1. Płytki o wymiarach 30x30x6 cm koloru żółtego z polimerobetonu.

Pyt. 2. Prosimy o zamieszczenie przekroju konstrukcyjnego zatoki autobusowej.

Odp. 2. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej w plikach do pobrania pod przetargiem rysunek przekroju poprzecznego zatoki autobusowej. Lokalizacja i parametry geometryczne dwóch zatok autobusowych pozostają bez zmian. Przewidziano sfrezowanie istniejącej warstwy bitumicznej oraz ułożenie warstwy profilującej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Wzdłuż peronu zostanie ustawiony krawężnik przystankowy KP-18 o wymiarach 43,5x33x100 cm z betonu polimerowego.

Pyt. 3. Prosimy o podanie koloru oraz przekroju palisady betonowej.

Odp. 3. Palisada koloru szarego. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej w plikach do pobrania pod przetargiem przekrój konstrukcyjny palisady.

Pyt. 4 . Prosimy o podanie sposobu zasilania znaków aktywnych U 3a oraz wyświetlacza prędkości rzeczywistej. Jeżeli znaki będą zasilane z sieci elektrycznej czy Zamawiający posiada odpowiednie uzgodnienie z zarządcą sieci elektrycznej?

Odp. 4. Zgodnie z dokumentacją techniczną, będącą załącznikiem nr 9 do SIWZ - Znaki drogowe aktywne U 3a, jak również wyświetlacz prędkości rzeczywistej zasilane będą z sieci elektrycznej. Zamawiający posiada uzgodnienie z zarządcą sieci elektrycznej.

Pyt. 5 . Po czyjej stronie jest doprowadzenie ewentualnego zasilania do w/w urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego?


Odp. 5. Zgodnie z dokumentacją techniczną, będącą załącznikiem nr 9 do SIWZ - wykonanie zasilania do urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego leży po stronie wykonawcy.

Pyt. 6. Informujemy, że zgodnie z wprowadzonymi w dniu 31.07.2020 zmianami ustawy prawo budowlane, przed złożeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, należy uzyskać mapę opatrzoną klauzulą urzędową, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ze względu na czas uzyskania oklauzulowanych map prosimy o potwierdzenie, że w terminie odbioru końcowego inwestycji Zamawiający nie będzie wymagał załączenia w/w map do dokumentacji odbiorowej.

Odp. 6. Zamawiający w terminie odbioru końcowego będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia mapy będącej częścią dokumentacji geodezyjnej stanowiącej załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy i wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, która będzie musiała być opatrzona klauzulą urzędową (organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej) stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego albo zawierać oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. W związku z odpowiedzią na przedmiotowe pytanie zmianie ulega § 5 ust. 2 ppkt. u) tiret drugi wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „- przekazanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci uzbrojenia terenu, tj. przedstawienie mapy będącej częścią dokumentacji geodezyjnej stanowiącej załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy i wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, która będzie musiała być opatrzona klauzulą urzędową (organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej) stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego albo zawierać oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.”

Pyt. 7. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej, gdy wykonawca wykaże iż, jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 500 000,00 zł?

Odp. 7. NIE. Zgodnie z rozdz. V pkt. 1 ppkt 1.1. lit a) SIWZ dla przedmiotowego postępowania wykonawca winien wykazać, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2 000 000,00 zł

Z up. BURMISTRZA
Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Utrzymania Infrastruktury Technicznej

mgr inż. Marta Pędzik-Prawda