



ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W JĘDRZEJOWIE

ul. Al.J.Piłsudskiego 2, 28-300 Jędrzejów tel: (0-prefix-41) 386-32-01
fax: (0-prefix-41) 386-43-49 NIP: 6562222217 REGON:260032620
bank: BGŻ Oddział Jędrzejów 07-20300045-1110000001013920

www.zwik.jedrzejow.com.pl e-mail:biuro@zwik.jedrzejow.com.pl

Jędrzejów, 04.11.2009 r.

L.dz. 1447 /KT/ 7 /2009

Urząd Miejski
ul. 11 Listopada 33
28-300 Jędrzejów

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie wydaje warunki techniczne na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Kadłubka, Kolejowa, Reja, Cicha, Spokojna, Nowa oraz część m. Sudół i Książę Skroniów:

1. W/w ulice zgodnie z Programem Ogólnym kanalizacji sanitarnej dla m. Jędrzejowa znajdują się w obszarze zlewni kolektora E.
Istniejący odcinek kolektora E o średnicy ϕ 200 w ulicy Reja wybudowany m.in. dla potrzeb byłej Słodowni połączony jest w ulicy Klasztornej z kolektorem A.
Projektując kanalizację sanitarną dla w/w terenu należy zaprojektować dalszy odcinek kolektora E również o średnicy ϕ 200 wzdłuż ulicy Reja, co umożliwi grawitacyjny odpływ ścieków z tego terenu.
Rzędne studni S na istniejącym kolektorze E do którego należy zaprojektować włączenie projektowanego kanału sprawdzić w terenie lub na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych.
2. Program Ogólny przewiduje dla w/w ulic kanały sanitarne o średnicy ϕ 200 z rur PVC.
3. Na trasie kanałów należy zaprojektować studnie kanalizacyjne betonowe wg PN-92/B-10729.
4. Przebieg trasy kanałów przewidzieć tak by była możliwość podłączenia wszystkich istniejących i projektowanych budynków i działek.
5. Przyłącza kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować z rur PVC o średnicy 160 mm łączonych na uszczelki gumowe.
6. Przyłącza kanalizacji sanitarnej zaprojektować do granic nieruchomości.
7. Program Ogólny kanalizacji deszczowej dla m. Jędrzejowa przewiduje kanały deszczowe w w/w terenie o średnicach ϕ 400 i 500.
W ulicy Reja wzdłuż torów kolejowych istnieje kanał deszczowy o średnicy ϕ 600, do którego należy nawiązać projektując kanalizację deszczową na w/w terenie, co umożliwi spływ wód deszczowych w kierunku północnym z ulic Kadłubka, Kolejowej i Reja.
8. Odprowadzenie wód deszczowych z pozostałych ulic winno być zaprojektowane w kierunku południowym, zgodnie z obszarem zlewni do istniejącego przepustu i kanału deszczowego w obrębie torów kolejowych przy ulicy Przemysłowej.
9. Na podstawie powyższych warunków technicznych należy opracować projekt techniczny na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych i uzgodnić z ZUD i ZW i K w Jędrzejowie.
10. Niniejsze warunki techniczne nie są podstawą do rozpoczęcia inwestycji i wejścia na teren.

KIEROWNIK
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Jędrzejowie
mgr inż. Bożena Janus