



1. PRZEWODY PROWADZIĆ POD min.0.5cm WARSZTĄ TYNKU W LINIACH RÓWNOLEGŁYCH I PROSTOPADŁYCH DO KRAWĘDZI ŚCIAŃ I SUFITÓW W PASIE 10–20cm OD STROPU

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA "GRUPINSKICH"	
79-2003 Jędrzejów, ul. Katowicka 7	
tel. 3661-1206, 3661-1256	
Obiekt	Dom Kultury Jędrzejów Jędrzejów, ul. Piastowskiego 100
Inwestor	Gmina Jędrzejów
Nazwa rysunku	Plan instalacji elektrycznej
Wzrost rysownika	PL100
Przebieg	nr ark. 07/75
Projektant	tek. Krzysztof Kosiński
Spis treści	nr ark. 11/0001
Przebieg	nr ark. 11/0001
Przebieg	E-