Aparat grzewczo – wentylacyjny NEOLUX III
230V, w–77W, n–2000W, czerpnia pow. 2m npt.

Aparat grzewczo – wentylacyjny NEOLUX III
230V, w–77W, n–2000W, czerpnia pow. 2m npt.

Aparat grzewczo – wentylacyjny NEOLUX III
230V, w–77W, n–2000W, czerpnia pow. 2m npt.

NEOLUX III 150 m3/h

NEOLUX III 150 m3/h

NEOLUX III 350 m3/h

0-06 SZATNIA D
21.20 m² GRES

0-03 SZATNIA M
10.82 m² GRES

0-04 Sanit. Męski
7.73 m² GRES

0-05 Sanit. Damski
6.17 m² GRES

0-01 KOMUNIKACJA
5.14 m² GRES

Kratka kontaktowa
25 cm od stropu

0-09 SALA TANECZNA
82.51 m² PCV

0-20 POM
1.98 m² GRES

Wentylator wyciągowy VAM767
230V, 55W, 18kg, 480x480x240

0-08 KOMUNIKACJA
29.49 m² GRES

0-07 POM. PORZĄDKOWE
6.54 m² BETON

0-02 KOMUNIKACJA
27.17 m² GRES

0-19 POM.
11.58 m² BETON

0-18 POM.
82.85 m² BETON

0-10 POM. WYMIENNIKA C.
47.88 m² GRES

0-11 KOMUNIKACJA
61.25 m² GRES

Pion freonowy ø15,9/ø28,6
izolacja gr 9 mm

0-12 POM.
22.61 m² GRES

Przewody freonowe ø15,9/ø28,6
izolacja gr 9 mm

0-15 POM.
25.00 m² GRES

Centrala klimatyzacyjna VS–100–R–S/PHC/S
10000 m3/h, 400V, 2 x 5kW, nagrzewnica 72 kW, chłodnica 54 kW

0-13 POM.
10.65 m² GRES

0-14 POM.
18.43 m² GRES

Do wyrzutni

Do czerpni

0-16 KL. SCHODOWA
17.22 m² GRES

0-17 POM.
45.82 m² GRES

B

A

RZUT PIWNIC
SKALA 1:50

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Donuta Jaroszyńska–Ziach Kielce ul.Sadowa 7b/5

Temat projektu: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUD. DOM KULTURY w JĘDRZEJOWIE przy ul. Piłsudskiego 3
dz.nr ewid. 291

Nr rysunku: 1

Temat rysunku: RZUT PIWNIC — Skala: 1:50

Branża	Projekt wykonawczy–WENT. WECHANICZNA	MAJ 2007	Podpis	Data
Projektował	mgr inż. Monika Lis	Upr. nr 114/84		05.2007
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Kuminoin			05.2007
Opracował	mgr inż. Monika Ziach			05.2007